

## SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Agregat prądotwórczy FOGO FH 6001 TRA lub inny o analogicznych parametrach

*Agregat prądotwórczy inny niż wskazana winna spełniać poniższe wymagania lub mieścić się w zakresie  
pożądanych parametrów*

Zamawiana ilość wg. poniższej specyfikacji: 9 szt.

Agregat prądotwórczy FOGO FH 6001 TRA lub inny o analogicznych parametrach:

- 1) przenośny, jednofazowy agregat prądotwórczy o mocy minimalnej mocy znamionowej 5.5 kW
  - 2) wyposażony w silnik spalinowy, czterosuwowy HONDA GX390 z elektrycznym rozruchem lub analogiczny
  - 3) zbiornik paliwa o pojemności min. 40l
  - 4) przyłącze do automatyki z układem SZR
  - 5) wyposażony w układ stabilizacji napięcia AVR
  - 6) masa urządzenia nie większa niż 100kg
  - 7) gniazda
    - a) min. 1 gniazdo 230V 16A
    - b) min. 1 gniazdo 230V 32A
  - 8) zabezpieczenie termiczne przeciążeniowe
  - 9) czujnik poziomu oleju
  - 10) przyłącze do automatyki z układem SZR
  - 11) Oznakowanie:
    - a) urządzenie: winno być oznakowane poprzez naniesienie co najmniej dwóch naklejek ze znakiem PCK, każda z naklejek o średnicy 10cm, umieszczonych np. na bokach urządzenia w sposób niezastaniający ew. instrukcji obsługi
    - b) opakowanie/karton: każde winno być oznakowane poprzez naniesienie na każdym z dwóch boków oraz górze opakowania następujących informacji w formie naklejki/naklejek - w sposób niezastaniający ew. instrukcji obsługi
      - i) znak PCK, każda z naklejek o średnicy 20cm
      - ii) informacji o treści wraz z uzupełnieniem wskazanych danych:

Agregat prądotwórczy  
Power generator  
Rozmiar / Size .....  
Ilość / Quantity: ..... szt./pieces  
Waga opakowania zbiorczego / Weight of the bulk package: ..... kg
    - c) opakowanie zbiorcze/paleta: każda paleta winna być oznakowana poprzez naniesienie na każdym z dwóch boków oraz górze opakowania następujących informacji w formie naklejki/naklejek:
      - i) znak PCK, każda z naklejek o średnicy 20cm
      - ii) informacji o treści wraz z uzupełnieniem wskazanych danych:

Agregat prądotwórczy  
Power generator  
Ilość kartonów / Number of cartons: ..... szt./pieces  
Ilość w kartonie / Quantity per carton: ..... szt./pieces  
Waga opakowania zbiorczego / Weight of the bulk package: ..... kg
15. Wzór znaku PCK zostanie przekazany przez Zamawiającego wyłonionemu Wykonawcy po udzieleniu zamówienia.

16. Dostawa:

- a) w 2-3 miejsca na terenie Polski, każdorazowo od 33 do 66% zamawianego asortymentu
  - b) dostawa na paletach bezzwrotnych
  - c) pakowanie w sposób umożliwiający długotrwałe przechowywanie
  - d) możliwość piętrowania produktów na palecie – jeśli producent dopuszcza takie rozwiązanie
- Szczegóły przekazane zostaną przez Zamawiającego wyłonionemu Wykonawcy po udzieleniu zamówienia.

**Podpisano przez:**

\_\_\_\_\_  
(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

**Podpis:**

\_\_\_\_\_